

KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN

NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

☒ Punë

☐ Furnizim

☐ Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi:

Nr i Prokurimit	613-19-2274-5-1-1
Nr i brendshëm	613 019 044 511

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN		
Adresa Postare: SHQIPERIA		
Qyteti: LIPJAN	Kodi postar: 14000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Adem Duriqi		Telefoni: 038 200 41526
Email: adem.duriqi@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		

NENI II: LËNDA E KONTRATËS

II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Ndërtimi i objektit të ri të administratës së Komunës Lipjan

II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Ndërtimi i objektit të ri të administratës së Komunës Lipjan

II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP): (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

45000000-7

NENI III: PROCEDURA

III.1) LLOJI I PROCEDURËS

III.1.1) Lloji i procedurës (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

☒ E hapur

☐ E kufizuar

☐ Konkurruese me negociata

☐ Kuotim i çmimit

III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës: **23.04.2019**

NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE

Përmirësim ☒

Informata shtesë ☐

Njoftim për kontrate ☒

Njoftim për dhënie kontrate ☐

IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

IV.2.1) Modifikimi i informatave ☒
origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Publikimi në webfaqen e KRPP-së ☐
nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues

Të dyja ☐

IV.2.2) Në njoftimin origjinal ☐

Në dokumentet e tenderit ☐

Të dyja ☒

IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të modifikohet:

Në vend të:

Është :

Paramasa, Ngrohja dhe ventilimi

KALDAJA ME NAFT - EKO-CUP S3 530 ose e ngjajshme

KALDAJA ME NAFT - EKO-CUP S3 530 ose e

	Karakteristikat teknike: Kapaciteti i ngrohjes: 168-530 kW Sasija e ujit në Kalda: 865 L Pesha e gjithmbarshme e kaldasë: 1418 kg Regjimi i mediumit ngrohës ujë: 80/60 °C Diametri i qynkës për oxhak: □300 mm Lartësija e kyqjes së qynkës: 1062 mm Nënshtypja në oxhak: 43 Pa Kyqjet e ujit - dërgimi/kthimi: DN 80 Kyqja - mbushje zbrazje: DN 25 Kyqja e rrjetit siguries: DN 40 Temperatura maksimale punuese: 100 °C Presioni maksimal punues 3-6 bar Dimensionet: 2245x1250x1350 mm	ngjajshme Karakteristikat teknike: Kapaciteti i ngrohjes: 168-530 kW Sasija e ujit në Kalda: 865 L Pesha e gjithmbarshme e kaldasë: 1418 kg Regjimi i mediumit ngrohës ujë: 80/60 °C Diametri i qynkës për oxhak: □300 mm Lartësija e kyqjes së qynkës: 1062 mm Nënshtypja në oxhak: 43 Pa Kyqjet e ujit - dërgimi/kthimi: DN 80 Kyqja - mbushje zbrazje: DN 25 Kyqja e rrjetit siguries: DN 40 Temperatura maksimale punuese: 100 °C Presioni maksimal punues 3-6 bar Dimensionet: 2245x1250x1350 mm Flakëdhësi dyshkallësh me kapacitet 295 ÷ 532 kW Automatika adekuatë e kaldasë për kontrollin e flakëdhësit, vvalvoles trekahore dhe pompën P1 si set i kaldasë për mbrojtje nga kondenzimi
Paramasa, Ngrohja dhe ventilimi	<u>Furnizimi dhe montimi i Rezervarit të naftës me Vellim:</u> $V = 10 \text{ m}^3$	<u>Furnizimi dhe montimi i Rezervarit të naftës për montim nën tokë me Vellim:</u> $V = 10 \text{ m}^3$, në çmim të llogariten gërmimi i dheut, betonimi i mbështetëseve (shputave) të rezervuarit, mbështjellja me rërë të butë pa materje te theposura 15 cm mbështjellje, puseta e rezervuarit, shiritat shtrengues, Koka Davu e ajrimit të rezervuarit, kyqjet dhe mbulimi i rezervuarit me dheun e gërmuar më parë. Sipas pjesës grafike.
Paramasa, Ngrohja dhe ventilimi	<u>Kuadri elektrik per paisjet ne kaldatore</u>	<u>Kuadri elektrik per paisjet ne kaldatore</u> Siguresat, mbrojtjet e nevojshme, automatika për menagjimin e punes së

		pompave, valvolave trekahore, sensorët e temperatures në gypë, sensorin e temperatures se jashtme, rregullimi bëhet në varesi të temperatures së jashtme dhe temperatures se ambientit.	

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojë) -----